

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOŠI VIETŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMO REZULTATAI 2024 M. BIRŽELIO 27 D.

Birželio 27 d. Mažeikių rajone 18-oje gyventojų pamėgtose maudyšosi vietose buvo atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai.

Visų tirtų maudyšosi vietų vandens mikrobiologiniai parametrai atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus.

Vandens mikrobiologiniai tyrimai parodė, kad didžiausias Žarninių enterokokų skaičius buvo nustatytas Vadaksties upėje ties Auksūdžio kaimo (55 kolonijos 100 ml vandens) ir Vadaksties upėje, Buknaičių kaimo maudyšosi vietoje (42 kolonijos 100 ml vandens).

Didžiausias Žarninių lazdelių (*Escherichia coli*) skaičius buvo nustatytas Ventos upėje, Vieksnių sen. (ties Birutės g. 14) (60 ksv/100 ml vandens) ir Mažeikių Pavenčių paplūdimyje, Aitvaro g. (40 ksv/100 ml vandens).

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta. Vidutinė maudyklų vandens temperatūra buvo +23 °C (1 lentelė).

1 lentelė. Mažeikių rajono savivaldybės vandens telkinių mikrobiologinių tyrimų parametrai 2024 m. birželio 27 d.

Eil. Nr.	Maudyšosi vietos	Mikrobiologiniai parametrai		Vandens temperatūra, °C
		Žarninių enterokokų skaičius ksv/100 ml	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) ksv/100 ml	
		Birželio 27 d.		
1.	Plinkšių ežeras, Ežero g. 7, Šerkšnėnų sen.	14	1	+24
2.	Plinkšių ežeras, Parko g., Šerkšnėnų sen.	13	5,2	+22
3.	Šerkšnėnų tvenkinys, Tiltu g., Šerkšnėnų km.	14	1	+24
4.	Renavo tvenkinys	22	<1	+24
5.	Sedos ežeras	7	26	+24
6.	Kalnijų tvenkinys	19	3,1	+24
7.	Varduvos upė	8	19	+24
8.	Vadaksties upė ties Auksūdžio kaimo	55	24	+24
9.	Vadaksties upė, Laižuvos plažo maudyšosi vieta	3	7,3	+24
10.	Laižuvos tvenkinys	11	4,1	+24
11.	Tulnikių tvenkinys	12	2	+24
12.	Ventos upė Leckavoje prie dainų slėnio	11	12	+24
13.	Vadaksties upė, Buknaičių kaimo maudyšosi vieta	42	30	+24
14.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Birutės g.)	25	12	+24
15.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Birutės g. 14)	29	60	+22
16.	Ventos upė, Vieksnių sen. (ties Malūno g.)	21	16	+22
17.	Vandens telkinys Židikuose prie Židikų pirties	<1	2	+24
18.	Mažeikių Pavenčių paplūdimys, Aitvaro g.	15	40	+24

Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos reikalavimus, Žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (ksv) 100 ml vandens, o Žarninių lazdelių - ne daugiau kaip 1000 ksv/100 ml vandens.